

Zacisk	L1		L2		L3		L1		L1, L2, L3	L2	L3	L1
Przekrój (mm²)	YDY'zo 3x1,5		YDY'zo 3x1,5						YKY'zo 5x2,5			
Moc zainstalowana Pi (kW)	0,4		0,1						6,0			
Pi L1 (kW)	0,4											
Pi L2 (kW)			0,1									
Pi L3 (kW)												
Ps (kW)	0,4		0,1						6,0			
Opis	Zasilanie POMPA OBIEGOWA OBIEG III	Sterowanie POMPA OBIEGOWA OBIEG III	Zasilanie POMPA C.W.U.	Sterowanie POMPA C.W.U.	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie grzałka w zbiorniku 6kW/400V STEROWANIE: zg. ze stanem istniejącym	REZERWA	REZERWA	REZERWA

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 230V/400V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP65/IK10
4/ W tablicy projektowanej przewód PE uziemić
5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji + rezerwa na montaż regulatora

Temat projektu:	**BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI I ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. SZKOLNEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**					
Inwestor:	**POWIAT WODZISŁAWSKI - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, IM. SZKOLNA 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**					
Temat rysunku:	POMIESZCZENIE ROZDZIELACZY C.O. - EKONOMIK TABLICA ROZDZIELCZA TS-1					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek	Nr upr.	SLK/0996/ PWOE/05	TBienek	Data:	12/2021r.
					Skala:	----
	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ	Nr upr.	79/77/Op	Jaśkiewicz	Nr rysunku:	**IE-05/2**
					Nr strony:	**106**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214, e-mail: w_brewczynski@wp.pl