



Obudowa  
Stopień ochrony: IP65  
Klasa izolacji II

Napięcie izolacji 630V  
Prąd znamionowy In do 630A  
odporność udarowa IK10  
PN-EN 61439-1

Temat projektu:	<b>BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI I ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. SZKOLNEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</b>					
Inwestor:	<b>POWIAT WODZISŁAWSKI - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, IM. SZKOLNA 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI</b>					
Temat rysunku:	<b>POMIESZCZENIE ROZDZIELACZY C.O. - EKONOMIK TABLICA ROZDZIELCZA TS-1 / ELEWACJA</b>					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek	Nr upr.	SLK/0996/ PWOE/05	<i>T.Bienek</i>	Data:	12/2021r.
					Skala:	1:1 000
	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ	Nr upr.	79/77/Op	<i>Jonas</i>	Nr rysunku:	<b>IE-05/3</b>
					Nr strony:	<b>107</b>
<b>„PROEKO”</b> Wojciech BREWCZYŃSKI			<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214, e-mail: w_brewczynski@wp.pl			