



Obudowa  
Stopień ochrony: IP65  
Klasa izolacji II

Napiecie izolacji 630V  
Prąd znamionowy In do 630A  
odporność udarowa IK10  
PN-EN 61439-1

Temat projektu:	BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI I ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. SZKOLNEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM					
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, IM. SZKOLNA 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI CIEPŁA TABLICA ROZDZIELCZA TR.W / ELEWACJA					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek	Nr upr.	SLK/0996/ PWOWE/05		Data:	12/2021r.
					Skala:	1:1 000
	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ	Nr upr.	79/77/Op		Nr rysunku:	IE-03/3
					Nr strony:	103
<div><div><div>„PROEKO”</div><div>Wojciech BREWCZYŃSKI</div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214, e-mail: w_brewczynski@wp.pl</div></div></div>						