

Zacisk	L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1, L2, L3							
Przekrój (mm²)		YKYżo 5x2,5					YKXSzo 5x10							
Moc zainstalowana Pi (kW)		5,0					11,2							
Pi L1 (kW)														
Pi L2 (kW)														
Pi L3 (kW)														
Ps (kW)		2,5					9,0							
Opis	REZERWA	Zasilanie Gniazdo 3-fazowe 16A 400V - z rozłącznikiem	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie Tablica Rozdzielcza Wymiennikowni TR.W długość l= ~20m							

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 230V/400V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP65/IK10
4/ W tablicy projektowanej przewód PE uziemić
5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
6/ Przewód zasilający istniejący, zabudować pod tynk

Temat projektu:	**BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI I ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. SZKOLNEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**					
Inwestor:	**POWIAT WODZISŁAWSKI - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, IM. SZKOLNA 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**					
Temat rysunku:	PIWNICE. TABLICA ROZDZIELCZA PIWNICY TR.P1					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek	Nr upr.	SLK/0996/ PWOE/05	TBienek	Data:	12/2021r.
					Skala:	----
	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ	Nr upr.	79/77/Op		Nr rysunku:	**IE-02/2**
					Nr strony:	**99**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214, e-mail: w_brewczynski@wp.pl